

Istituto Analitico Toscanese s.r.l.
Via Verona, 39
01017 - Tuscania (VT)
Tel. (0761) 435394 - Fax (0761) 444241
Partita IVA : 01326830567
Codice Fiscale : 00207090564
Autorizzazione DM 38195 del 14.01.94

LABORATORIO PROVE MATERIALI DA COSTRUZIONE

Divisione INERTI

Certificato n. 0010.INE01.06
Tuscania, 16/03/2006

Accettazione n.° 0140.0010
del: 23/01/2006

Richiedente: B.G.M. di Montanelli Alessandro e C. S.A.S
Indirizzo: Via del Novaestro 59
C.A.P. - Città: 50054 Fucecchio (FI)

Cantiere: B.G.M. di Montanelli Alessandro e C. S.A.S
Indirizzo: Via del Novaestro 59
C.A.P. - Città: 50054 Fucecchio (FI)


Identificatore provini: --

Oggetto: Campione di pietra fiorentina-etrusca
Luogo: Fraz. San Pierino Fucecchio

DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA A ROTTURA A COMPRESSIONE (UNI - EN ISO 10545-4:2000)

CAMPIONE	DIMENSIONE cm	Carico di rottura kN	Sforzo di rottura Mpa
1	10 x 10	40.2	40.2
2	10 x 10	39.8	39.8
3	10 x 10	40.6	40.6
4	10 x 10	40.3	40.3
5	10 x 10	40.6	40.6

Lo Sperimentatore
(Brizi Giovanni)



Il Direttore
(Ing. Giuseppe Polimeno)

