

**Istituto Analitico Toscanese s.r.l.**  
Via Verona, 39  
01017 - Tuscania (VT)  
Tel. (0761) 435394 - Fax (0761) 444241  
Partita IVA : 01326830567  
Codice Fiscale : 00207090564  
Autorizzazione DM 38195 del 14.01.94

## LABORATORIO PROVE MATERIALI DA COSTRUZIONE

### Divisione INERTI

Certificato n. 0010.INE04.06  
Tuscania, 16/03/2006

Accettazione n.° 0140.0010  
del: 23/01/2006

**Richiedente:** B.G.M. di Montanelli Alessandro e C. S.A.S  
**Indirizzo:** Via del Novaestro 59  
**C.A.P. - Città:** 50054 Fucecchio (FI)

**Cantiere:** B.G.M. di Montanelli Alessandro e C. S.A.S  
**Indirizzo:** Via del Novaestro 59  
**C.A.P. - Città:** 50054 Fucecchio (FI)

**Identificatore provini:** --


**Oggetto:** Campione di pietra fiorentina-etrusca  
**Luogo :** Fraz. San Pierino Fucecchio

#### DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA (UNI - EN ISO 10545-6:2000)

CAMPIONE	DIMENSIONE	Volume massimo abraso (mm <sup>3</sup> )
	cm	%
1	10 x 10	738
2	10 x 10	722
3	10 x 10	746
4	10 x 10	733
5	10 x 10	742

La determinazione della resistenza all'abrasione è stata eseguita utilizzando materiale abrasivo (- sabbia silicea - 100gr/100 giri). Dopo 150 giri è stata misurata la corda dell'impronta lasciata dal suddetto materiale ed utilizzando la formula come da normativa.

**Lo Sperimentatore**  
(Brizi Giovanni)



**Il Direttore**  
(Ing. Giuseppe Polimeno)

